Messkonzepte

(Stand 12/2023)

Hier finden Sie eine Auswahl an Messkonzepten, welche im Netzgebiet der MVV Netze GmbH Anwendung finden.

Hiervon abweichende Messkonzepte sind im Vorfeld mit uns abzustimmen.

Messkonzept Nr. 1

Volleinspeisung



Messkonzept Nr. 2

Kaufmännisch – bilanzielle Weitergabe



Messkonzept Nr. 3

Überschusseinspeisung mit Erzeugungszähler



Messkonzept Nr. 4

Überschusseinspeisung EEG-Anlage, sonstige Erzeugungsanlage



Messkonzepte

(Stand 12/2023)

MVV NETZE
Ein Unternehmen der MVV

Messkonzept Nr. 6

Kombination aus kaufmännisch – bilanzieller Weitergabe und EEG- oder KWKG-Überschusseinspeisung



Z_1 und Z_2 sind als Lastgangmessung mit Fernauslesung auszuführen.
Z_3 ist als fernauslesbare Messeinrichtung auszuführen.

Z_3 wird zur Ermittlung der KWK-vergütungsfähigen Eigenversorgungsmenge sowie für die KWK-Nettostrommessung benötigt.

Messkonzept Nr. 7

Kombination PV- und KWK-Überschusseinspeisung nach BDEW Umsetzungshilfe



Messkonzept Nr. 7.1

Kombination PV-Bestandsanlage und PV-Anlage in Überschusseinspeisung



Messkonzept Nr. 7.2

Kombination PV-Bestandsanlage und PV-Anlage in Überschusseinspeisung anteiliger Auszahlung



Messkonzept Nr. 11

Kombination KWK-EEG und PV-Überschusseinspeisung



Messkonzept Nr. 40

Kaskadenschaltung mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG